




Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ¹⁾				
Określenia podstawowe	Określenia uzupełniające	Klasy podstawowe	Klasy dodatkowe	
			w zakresie wydzielania dymu	w zakresie występowania płonących kropli/cząsteczek
Niepalne	-	A1	-	-
		A2	s1, s2, s3	d0
Niezapalne	-	A2	s1, s2, s3	d1, d2
		B	s1, s2, s3	d0, d1, d2
Trudno zapalne	-	C	s1, s2, s3	d0, d1, d2
		D	s1	d0, d1, d2
Łatwo zapalne	-	D	s2, s3	d0, d1, d2
		E	-	-
-	niekapiące	E	-	d2
		A1	-	-
-	samogasnące	co najmniej E	-	-
-	intensywnie dymiące	A2, B, C, D	s3	d0, d1, d2
		E	-	-
-		E	-	d2
		F	Właściwości nieokreślone**	

* Określenie posadzki obejmuje także wykładziny podłogowe i podłogi drewniane.
** Wyroby klasy F uważa się za łatwo zapalne, kapiące, intensywnie dymiące. Jeżeli nie podano klasy wyrobu przyjąć klasę F

Rozprzestrzenianie ognia	Intensywność wytwarzania dymu	Płonące krople
A1: rozgorzenie nie występuje	test niepotrzebny	test niepotrzebny
A2: rozgorzenie nie występuje	 s1: prawie bez dymu	d0: brak płonących kropli
B: rozgorzenie nie występuje	 s2: średnia emisja dymu	d1: krople płoną przez mniej niż 10 sekund
C: rozgorzenie po 10 min przy strumieniu cieplnym 300 kW	 s3: intensywna emisja dymu	d2: krople płoną przez ponad 10 sekund
D: rozgorzenie pomiędzy 2 - 10 min przy strumieniu cieplnym 100 kW		
E: rozgorzenie przed upływem 2 min przy strumieniu cieplnym 100 kW	nie klasyfikowana	d2: krople płoną
F: nie klasyfikowane	nie klasyfikowana	nie klasyfikowana